Radziejów, 17 maj 2016 r.

ZP.271.2.2016

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w odpowiedzi na zapytania wykonawcy dot. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą:
Przebudowa drogi gminnej nr 180408C Radziejów-Wąsewo w miejscowości Czołówek

Pytanie 1
Informujemy, że powstała aktualizacja wymagań WT-1 oraz WT-2. Czy Zamawiający akceptuje zaprojektowanie mieszanki na podstawie wymagań wobec kruszyw i nawierzchni według WT-1 2014 oraz WT-2 2014.

Odpowiedź
Zamawiający akceptuje zaprojektowanie mieszanki na podstawie wymagań wobec kruszyw i nawierzchni według WT-1 i WT-2 2014.

Pytanie 2
Zwracamy się o określenie kategorii ruchu projektowanej drogi.

Odpowiedź
Projektowana droga posiada kategorię ruchu KR1.

Pytanie 3
Zwracamy się o jednoznaczne uziarnienie warstwy ścieralnej. Zamawiający w opisie technicznym i na przekrojach konstrukcyjnych wskazuje na „4.1 Projektowana konstrukcja jezdni w miejscu istniejącego chodnika: Warstwa ścieralna AC11S 50/70 – 3 cm, Warstwa profilowa AC11W 50/70 – śr. 75 kg/m^2 - śr. 3 cm", natomiast w kosztorysie ofertowym „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S 50/70 o grubości 3 cm (warstwa mineralna).

Odpowiedź
Należy przyjąć warstwę AC11S.

Wójt Gminy

dr Marek Szuszman