



Przetwornik poziomu
w zbiorniku wody
uzdatnionej
PC-28
8 mH2O; 4-20mA
Aplisens

częstotliwość falownika

Przetwornik
ciśnienia w kolektorze
AS-1MPa
4-20mA
Aplisens

Projektował:
mgr inż. Marek Józefiak
nr upr. 5911/Gd/94

Sprawdził:
inż. Marian Nowosielski
nr upr. ZGP-III-630/5/79

ELKAM – Gdańsk

Rozdzielnicza technologiczna RT
Moduł sygnałów analogowych 5A7
Sygnały WE – analogowe

SUW Płowce gmina Radziejów

Data:
05-2007

Podziałka:

Nr rys.
RT-28