

| Lp. | Oznaczenie | Nazwa materiału  | Producent     | Ilość (szt.) |
|-----|------------|--|---------------|--------------|
| 1.  | RG         | Obudowa Specjal 3000<br>1000x800x300                                     | Sarel         | 1            |
| 2.  | 1QF1; 2QF1 | Rozłącznik bezpiecznikowy<br>R303 z wkładkami bezpiecznikowymi<br>D01-35 | Legrand       | 2            |
| 3.  | 1K1; 2K1   | Stycznik LC1D18P7<br>In=18A; Un=230V                                     | Talemeçanique | 2            |
| 4.  | 1FJ1; 2FJ1 | Wyłącznik różnicowo-prądowy<br>P302B16A; 30mA                            | Legrand       | 2            |
| 5.  | XZ:        | Listwy zaciskowe<br>ZUG-25   | Pokój         | 5            |
| 6.  | XG:        | Listy zaciskowe<br>ZUG10   | Pokój         | 20           |

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| Projektował:<br>mgr inż. Marek Józefiak | Wykaz wyposażenia<br>Tablica pomp głębinowych TPG | Data<br>05-2007   |
| Sprawdził<br>Inż. Marian Nowosielski    |   | Nr rys:<br>TPG-03 |
| "ELKAM"<br>GDAŃSK                       | SUW Płowce gmina Radziejów                        | Arkusz:<br>1/1    |